

FICHA DE ACCESIBILIDAD

CASA DEL AGUA

DIRECCIÓN	RIOSECO, 194
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33993 - RIOSECO
MUNICIPIO	SOBRESCOBIO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO EXTERIOR

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos
- La cartelería dispone del contraste adecuado y es fácilmente perceptible desde el exterior.



PUERTA ACCESO CENTRO

- Puerta abatible acristalada de doble hoja.
- Anchura libre hoja principal 85 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior entre 1,20 - 1,50 m
- Puertas con color contrastado con el paramento



RAMPAS

Rampa de entrada

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m
- Anchura de rampa 1,23 m.
- Pendiente longitudinal 7,3%
- Pendiente transversal máxima de 2%
- No dispone de zócalo de protección.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

MOSTRADOR ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Comunicado mediante un itinerario accesible
- No dispone de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el pavimento
- Altura del mostrador 1,08 sin zona rebajada.
- No disponen de bucle magnético ni sistemas alternativos de comunicación.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

VESTÍBULO DE ENTRADA

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.
- El pavimento es antideslizante, compacto, duro y sin deslumbramientos
- La señalización no facilita la orientación señalizando recorridos
- Cartelería con contraste y tamaño adecuado
- La iluminación no permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información



SALAS EXPOSITIVAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior
- El pavimento es antideslizante, compacto, duro y sin deslumbramientos
- La señalización no facilita la orientación ni señala recorridos
- Cartelería con tamaño poco adecuado
- La iluminación no permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información

La intensidad luminica es muy baja con lo que las personas con baja visión corren el riesgo de tropezarse con diferentes elementos que forman parte del soporte de la información. Es posible avisar en recepción para que se encienda más alumbrado del que por defecto la

exposición suele tener.

ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

- ☐ Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles
- ☐ Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m
- ☐ Señalización mediante SIA

La señalización mediante Símbolo internacional de accesibilidad se encuentra dentro del núcleo de aseos por lo que desde el exterior no es posible conocer su existencia.

PUERTA DEL ASEO

- ☐ Anchura libre de paso 78 cm.
- ☐ Anchura libre de paso al aseo adaptado 78 cm.
- ☐ Puerta de apertura hacia el exterior
- ☐ Pestillo requiere giro de muñeca
- ☐ No permite apertura desde el exterior

INODORO

- ☐ Altura 40 cm
- ☐ Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia

El inodoro está situado en una esquina con lo que las barras se encuentran colocadas en ángulo de 90°.

- ☐ Longitud de barras 36 cm.
- ☐ Altura de barras 80 cm.
- ☐ Separación entre barras 65-70 cm
- ☐ Espacios de transferencia mínimo de 80 cm

No existe espacio de transferencia lateral de 80 x 1.20 m

LAVABO

- ☐ Altura de la cara superior 80 cm
- ☐ Espacio libre inferior 73 cm

■ Grifería con pulsador de presión



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Plaza de Aparcamiento reservado

La plaza reservada está en el interior del recinto de la casa del agua, para aparcar en ella es necesario llamar previamente al teléfono **985 65 21 32** para que abran la verja.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 1

■ Señalización mediante SIA en horizontal y vertical

■ Vinculadas con itinerario accesible



Fecha: 10/2024