

FICHA DE ACCESIBILIDAD

HOTEL ARCEA PALACIO DE LAS NIEVES

DIRECCIÓN	CARRETERA DE PAJOMAL S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33930 - LANGREO
MUNICIPIO	LANGREO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

El acceso al hotel se efectúa a través de rampa que comunica con la puerta de entrada al centro.

- ☐ Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.
- ☐ Cartelería con contraste y tamaño adecuado.



PUERTAS

- ☐ Puerta abatible hacia el exterior acristalada.
- ☐ Anchura libre de paso: 92 cm en abierto.
- ☐ Espacio adyacente a puertas interior/externa superior a 1,50 m.
- ☐ No tiene bandas señalizadoras ni el logotipo del hotel tiene el suficiente contraste para ser detectado por personas de baja visión.



RAMPAS

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa: 1,33 m.
- Pendiente longitudinal máxima 8,3%.
- Pendiente transversal máxima 4,4 %.
- Pasamanos solo en un lado (a excepción del inicio de la rampa). Altura 90 cm.
- No dispone de zócalos de protección.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Comunicado mediante un itinerario accesible.
- No existen bandas señalizadoras visuales y táctiles en el pavimento.
- Mostrador sin rebaje ni zona de aproximación. Altura del mostrador de 1,10 m.
- No se dispone de bucle magnético .



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.
- El pavimento es antideslizante, compacto, duro y sin deslumbramientos.
- No todos los espacios disponen de cartelería fácilmente visible.
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

- Dimensión de la cabina: 1.40 X 1.06 cm una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta: 80 cm.
- Altura máxima de botonera 1,30 m.
- No dispone de señalización sonora.
- Señalización visual.
- Pasamanos en cabina.

La cabina del ascensor cuenta con espejo en su parte frontal.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEO DE PLANTA

- Existe un aseo adaptado en la planta baja del hotel.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Señalización mediante SIA ()

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al aseo adaptado : 86 cm.
- Puerta corredera.

INODORO

- Altura del inodoro 40 cm.
- Barra de apoyo a un solo lado, colocada por el lado contrario al espacio de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo: 67 cm.
- Altura de barra de apoyo 82 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 83 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 77 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ZONA DE RESTAURACIÓN

COMEDOR

El hotel consta de servicio en mesa. Los espacios son amplios y las mesas disponen de pata central.

- Altura superior máximo de mesa de 74 cm.
- Espacio libre inferior de mesa mínimo de 73 cm.
- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

Número de habitaciones adaptadas: 1

Las habitaciones se encuentran en: PLANTA BAJA

- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura libre de paso de puerta: 86 cm.
- Los espacios a ambos lados de la cama son : 1,50 m y 0,46 m (esta última dimensión es reducida debido a la disposición del sifonier el cual se puede mover y/o quitar).
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 1 m.

- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.

Más información

La cama tiene una altura de 60 cm.



BAÑO ADAPTADO

- El espacio interior permite el giro en el interior del aseo, sin embargo, el acceso al mismo dispone de un espacio de giro de tan sólo 1 m.
- No dispone de sistema de alarma.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta: 86 cm.
- Puerta con apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 40 cm.
- No dispone de barras de apoyo.
- Un único espacio de transferencia que coincide con el espacio del plato de ducha enrasado.

LAVABO

- Lavabo con pedestal con altura de la cara superior :88 cm
- Espacio libre inferior mínimo de 80 cm
- Grifería de rosca.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor a 80 cm.
- Pavimento sin resaltes.
- Barra oblicua en horizontal y barra vertical.

■ Asiento para ducha.

■ Grifería de rosca.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 2

■ La señalización en el pavimento presenta signos de desgaste.

■ Vinculadas con itinerario accesible.

INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

SPA

El hotel cuenta con SPA en la planta inferior con las siguientes características:

A la recepción del mismo se accede mediante rampa de pendiente 10,3%. El mostrador no se encuentra rebajado. El vestuario dispone de una zona de duchas con puertas de 74 cm de ancho y duchas de 0,82 x 1,30 m. La zona de spa cuenta con una silla elevadora que permite salvar las escaleras de acceso al espacio, aunque no hay acceso accesible al vaso de la piscina.



Fecha realización: OCTUBRE 2024