

FICHA DE ACCESIBILIDAD

MUSEO DE LA SIDERURGIA DE ASTURIAS

DIRECCIÓN	CALLE HORNOS ALTOS VALNALON
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33930 - LANGREO
MUNICIPIO	LANGREO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

El acceso al Museo de la Siderurgia se realiza a través de zona ajardinada que dispone de un itinerario peatonal de 2,40 m. de ancho.

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.
- Alguna cartelería está en mal estado de conservación y no facilita su lectura.
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información.



PUERTAS

El acceso se realiza a través de dos puertas de doble hoja abatible hacia el exterior cada una.

- Abatibles hacia el exterior.
- Anchura libre de paso: 94 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo es superior a 1,50 m.
- Puertas no contrastadas con el paramento.
- Peso de las puertas: alto.



RAMPAS

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- El ancho de la rampa es de 1,95 m pero sólo 1,00 m es de pavimento continuo.
- Pendiente longitudinal máxima entre 8,5 y 9,3% dependiendo del tramo.
- Pendiente transversal máxima de 2%
- Un único pasamanos a un lado.
- Zócalos de protección a ambos lados.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Comunicado mediante un itinerario accesible.
- No existen bandas señalizadoras visuales y táctiles en el pavimento.
- Altura del mostrador de 1,10 m.
- El mostrador no dispone de zona rebajada para que las personas usuarias de silla de ruedas puedan aproximarse.
- No se dispone de Bucle magnético.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- El pavimento es antideslizante, compacto, duro y sin deslumbramientos.
- La señalización facilita la orientación en algunos recorridos.
- La cartelería no dispone de contraste y tamaño adecuado.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

- Dimensión de la cabina mínima 0,98 x 1,26 m una puerta o puertas enfrentadas
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Botonera con caracteres con contraste, altorrelieve y Braille.
- No dispone de señalización sonora.
- Señalización visual.
- Pasamanos en cabina.

ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEO

El acceso a la zona de aseos se ve reducida por el mobiliario dejando un paso de 80 cm.

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de pasillo al núcleo de aseos 90 cm.
- Anchura libre de paso: 89 cm.
- Puerta de apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 41,5 cm.
- Barras de apoyo abatibles a ambos lados.
- Longitud de barras de apoyo: 72 cm.
- Altura de barras de apoyo: 70 cm.
- Separación entre barras 73,5 cm.
- Dos espacios de transferencia.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 81,5 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 73 cm.
- Grifería monomando.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 1

- Señalización horizontal desgastada y sin señalización vertical.
- Vinculada con itinerario accesible mediante rampa lateral.



INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ELEMENTOS O SERVICIOS DISPONIBLES

Tienda

Mostrador de altura 1,10 m sin parte rebajada.



Fecha: 09/2024