

FICHA DE ACCESIBILIDAD

GÜERTA ESCUELA LA LLERA

DIRECCIÓN	FINCA LA LLERA S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33979 – PUENTE DE ARCO
MUNICIPIO	LAVIANA

ACCESO AL INTERIOR

ENTRADA PRINCIPAL

La entrada a la finca se realiza a través de un portón que permanece abierto mientras hay actividad. Se puede acceder en vehículo privado hasta las inmediaciones de las instalaciones.



- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos
- Cartelería con contraste y tamaño no adecuado. La cartelería existente no tiene una ubicación, contraste y tamaño adecuados que permita localizar claramente la entrada principal



- Mecanismos de mando y control inaccesibles. Para acceder a la finca el llamador es una campana situada en un lugar poco accesible para una persona usuaria de silla de ruedas.

PUERTAS

PUERTA PRINCIPAL AULA

- La puerta principal es una puerta de madera de cuarterón abatible.
- Anchura libre de paso 82 cm
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior entre 1,20 - 1,50 m
- Puertas con color contrastado con el paramento
- Fuerza de apertura de las puertas de salida $\leq 25N$

ITINERARIOS

Finca

Se trata de una finca mayoritariamente llana con suaves pendientes. Habrá que considerar que el tiempo atmosférico sea favorable para su visita pues en épocas de lluvias puede estar, a pesar de la buena conservación y siega del césped, bastante cargado de agua.

- No existen itinerarios definidos con pavimento duro y estable.
- Pendiente longitudinal para itinerarios largos máximo 10.2%
- Pendiente transversal máxima de 2%

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

ESTANCIAS

AULA PRINCIPAL

En este apartamento se entra directamente a un salón cocina que tiene un espacio diáfano que se configura en función de las necesidades.

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior
- El pavimento es antideslizante, compacto, duro y sin deslumbramientos
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información



LLAGAR

El acceso a la zona de llagar se realiza desde el propio distribuidor del aula principal atravesando una puerta. Los itinerarios son lo suficientemente amplios para poder deambular con comodidad.



- Anchura libre de paso de puerta 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm)

BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta mayor de 80 cm

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatibles por lado de transferencia
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm
- Separación entre barras 80 cm

- Espacios de transferencia lateral (mínimo de 80 cm)

LAVABO

- Altura de la cara superior 80 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm
- Grifería monomando con palanca alargada.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm
- Pavimento sin resaltes o inferior a 4mm.
- No existen barras de apoyo permanentes.
- Asiento para ducha
- Grifería automática o monomando con palanca alargada



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Plaza de Aparcamiento reservado

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0

- Vinculadas con itinerario accesible

No tiene plaza de aparcamiento reservada para Personas con Movilidad reducida, posee un espacio privado para aparcar en la entrada.



INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

INVERNADERO, HUERTAS, FINCA

El recurso dispone diversos emplazamientos en los que se pueden realizar diferentes actividades o experiencias relacionadas con la agricultura y el campo. Ofrecen vivencias en un espacio ligado a la agricultura como lugar de socialización, cuyo objetivo es la educación en valores que faciliten la convivencia entre las personas relacionándose con el medio y entorno natural más inmediato.

OTROS ELEMENTOS O SERVICIOS DISPONIBLES

NOTA INFORMATIVA :

Se recomienda, contactar con la dirección para cualquier tipo de consulta o propuesta, pues se desarrollan actividades a demanda que pueden precisar de concretar espacios o recursos, tales como libretas de comunicación u otros apoyos o asuntos relativos a la accesibilidad.

info@cemlallera.com

620 363 621

Fecha de realización: Febrero 2025